

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

EASYPELL POMPA DI CALORE

L'azienda

ECO Engineering 2050 GmbH
4133 Niederkappel, Gewerbepark 1, Österreich

dichiara che le pompe di calore della serie Easypell EPA raggiungono i seguenti valori di rendimento ed EER in modalità raffreddamento:

EASYPELL EPA POMPA DA CALORE	Raffreddamento nominale A35,W23/18			
	EPA06	EPA09	EPA12	EPA12T
Frequenza del compressore (Hz)	56	58	54	51
Capacità di raffreddamento (W)	6142,8	8114,8	8959,4	8634,1
Potenza elettrica (W)	1493,3	2120,1	2402,6	2319,6
EER	4,11	3,83	3,73	3,72

Con la presente dichiariamo che i suddetti prodotti di questa serie, soddisfano il valore richiesto di EER $\geq 3,61$ e rispettano la normativa nell'allegato F al D.M. 6.08.2020.

Niederkappel, 26.09.2024



Dipl.-Ing. (FH) Stefan Ortner
Direttore generale

Eco Engineering 2050 GmbH
Gewerbepark 1
4133 Niederkappel (AT)